

	Atbilstības deklarācija	Numurs: 21/KAN-DWU/19
	<i>KAN-therm PP Stabi</i> sistēmas caurules	1 lapa no 2

1. Būvniecības izstrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums:

KAN-therm Stabi PP-R/Al/PP-R caurules, kas stabilizētas ar alumīnija slāni:

- PN16 (S3,2/SDR7,4) DN 20 – DN 110;
- PN20 (S2,5/SDR6) DN 16 – DN 110.

2. Būvizrādājuma tipa apzīmējums:

KAN-therm PP Stabi caurules

3. Paredzētais pielietojums vai pielietojumi:

Lietošanai iekšējās aukstā un karstā ūdens, dzeramā ūdens, ledusūdens, saspiegtā gaisa, radiatoru centrālās apkures sistēmās un dzesēšanas sistēmās, kas izmanto ūdens glikola šķīdumus, atbilstoši uzņēmuma *KAN Sp. z o.o.* izdotajai "Projektētāja un izpildītāja rokasgrāmatai", *KAN-therm* sistēmas katalogam un uzņēmuma *KAN* tehniskās nodaļas vadlīnijām.

4. Ražotāja nosaukums un juridiskā adrese un izstrādājuma ražošanas vieta:

KAN Sp. z o.o.

Zdrojowa 51, PL 16-001 Białystok-Kleosin, Polija

www.kan-therm.com e-pasts: kan@kan-therm.com

5. Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese, ja tas ir noteikts: neattiecas

6. Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

3. un 4. sistēma

7. Tehniskā specifikācija:

7.a. Polijas izstrādājuma standarts: neattiecas

7.b. Tehniskais novērtējums:

KAN-therm PP stabi sistēmas daudzslāņu PP-R/Al/PP-R caurules, kas stabilizētas ar alumīnija slāni, aukstā un karstā ūdens un centrālās apkures sistēmām

Būvniecības tehnikas institūts Varšavā — Polijas Akreditācijas centra akreditācija Nr. AC 020

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būvizstrādājuma pamatīpašības paredzētajam pielietojumam vai pielietojumiem	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	Piezīmes
Ģeometriskās īpašības	Izmēri atbilst AT-15-8286/2016 3.2.1.1. punktam.	
Mehāniskās īpašības	Spiedienizturība — atbilst AT-15-8286/2016 3.2.1. punktam.	
Piemērotība lietošanai	Atbilst AT-15-8286/2016 2. punktam: — PN16 (S3,2/SDR7,4) — 1/8 bar, 2/6 bar, 4/10 bar, 5/6 bar klase; — PN20 (S2,5/SDR6) — 1/10 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/6 bar klase.	
Marķējums	Marķējums atbilst AT-15-8286/2016 3.3 punktam.	
Degamība	E klase	
Ietekme uz ūdens kvalitāti	Piemērotas dzeramajam ūdenim	Valsts higiēnas institūta higiēnas sertifikāts Nr. BK/W/0710/01/2019, Polijas Akreditācijas centra akreditācija Nr. AB 509

9. Iepriekš norādītajā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst visiem 8. punktā minētajām ekspluatācijas īpašībām. Par izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījies:

Janušs Žukovskis [*Janusz Żukowski*] — Kvalitātes kontroles nodaļas vadītājs



Kleosinā [*Kleusin*], 2019. gada 12. jūnijā
(izsniegšanas vieta un datums)

(paraksts)