

	Atbilstības deklarācija	Numurs: 80/KAN-DWU/22
	<i>KAN-therm Steel Sprinkler un KAN-therm Inox Sprinkler sistēmas caurules un veidgabali</i>	1. lapa no 2

1. Būvniecības izstrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums:

KAN-therm Steel Sprinkler sistēmas caurules un veidgabali (DN20 – DN100)
KAN-therm Inox Sprinkler sistēmas caurules un veidgabali (DN20 – DN100)

2. Būvizstrādājuma tipa apzīmējums:

KAN-therm Steel Sprinkler caurules un veidgabali
KAN-therm Inox Sprinkler caurules un veidgabali

3. Paredzētais pielietojums vai pielietojumi:

Paredzēti lietošanai:

- ūdens sprinkleru sistēmās;
- hidrantu ugunsdrošības ūdensvadu sistēmās;
- citās, kas minētas KAN tehniskajā literatūrā atbilstoši uzņēmuma KAN Sp. z o.o. izdotajai “Projektētāja un izpildītāja rokasgrāmatai”, KAN-therm sistēmas katalogam un uzņēmuma KAN tehniskās nodaļas vadlīnijām.

4. Ražotāja nosaukums un juridiskā adrese un izstrādājuma ražošanas vieta:

KAN Sp. z o.o.
Zdrojowa 51 PL-16-001 Białystok-Kleosin
Polija
www.kan-therm.com e-pasts: kan@kan-therm.com

5. Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese, ja ir tas noteikts:

KAN Sp. z o.o., Zdrojowa 51, PL-16-001 Białystok-Kleosin, Polija www.kan-therm.com e-pasts: kan@kan-therm.com

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

1. sistēma

7. Tehniskā specifikācija:

7.a. Polijas izstrādājuma standarts: Nav

7.b. Tehniskais novērtējums:

Valsts tehniskā novērtējuma CNBOP-PIB-KOT-2019 / 0128-1005 4. izdevums — Tērauda caurules un veidgabali
cinkots no DN 20 līdz DN 100 no KAN-therm tērauda sprinkleru sistēmas un nerūsējošā tērauda caurulēm
un KAN-therm Inox sprinkleru sistēmas piederumi no DN20 līdz DN100 fiksētai ūdens ugunij ugunsdzēsšanas sistēmās.
CNBOP-PIB Józefów netālu no Otwock — PCA akreditācija AC 063, paziņojums: 1438 063-UWB_0229 — Nacionālais veikspējas noturības sertifikāts CNBOP-PIB-KOT- 2019 / 0128-1005 paz. 4

	Atbilstības deklarācija	Numurs: 80/KAN-DWU/22
	<i>KAN-therm Steel Sprinkler un KAN-therm Inox Sprinkler sistēmas caurules un veidgabali</i>	2. lapa no 2

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būvizrādājuma pamatīpašības paredzētajam pielietojumam vai pielietojumiem	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	Piezīmes
Mehāniskās īpašības	Maksimālais darba spiediens: 1. Cinkotā tērauda (Steel) caurules un veidgabali ar nominālo diametru: no DN20 līdz DN50: 16 bar; — DN65: 12 bar; no DN80 līdz DN100: 10 bar. Nerūsējošā tērauda (Inox) caurules un veidgabali: no DN20 līdz DN65: 16 bar; — DN80: 12,5 bar. — DN100: 10 bar.	
Fiziskās īpašības	Darba temperatūra no –20 °C līdz 110 °C	
Marķējums	Nr. CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005, 4. izdevums, 4.4. punkts	
Ģeometriskās īpašības	Atbilst dokumentācijai, saraksts, kas ietverts Nr. CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005, 4. izdevums, 7. punktā.	
Uzstādīšana, kas nodrošina savienojumu hermētiskumu	Nr. CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005, 4x. izdevums, 2.3. punkts	
Ūgunsreakcijas klase	Klase A1	
Ietekme uz ūdens kvalitāti	Tikai KAN-therm Sprinkler Inox pieļaujami saskarei ar dzeramo ūdeni	Higiēnas sertifikāts. B-BK-60210-1514/21

9. Iepriekš norādītajā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst visiem 8. punktā minētajām ekspluatācijas īpašībām. Par izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Janušs Žukovskis [*Janusz Żukowski*] — Kvalitātes kontroles nodaļas vadītājs

Kleosinā [*Kleosin*], 02.12.2022
(izsniegšanas vieta un datums)


.....
(paraksts)

KAN Sp. z o.o.

16-001 Białystok-Kleosin, ul. Zdrojowa 51

tālrunis: +48 (85) 749 92 00

fakss +48 (85) 749 92 01

NIP Nr. [nodokļu maksātāja identifikācijas numurs] 966-13-19-453

KRS Nr.

[Valsts tiesu reģistra numurs] 0000187613

www.kan.com.pl

BPH PBK S.A. Białystokas [Białystok] filiāle 75 1060 0076 0000 4011 5003 0187 KB S.A. Białystokas [Białystok] 1. filiāle 16 1500 1083 1210 8006 5384 0000 filiāles: Varšavā [Warszawa], Gdīnā [Gdynia], Poznaņā [Poznań], Tīhos [Tychy], Kļevā, Maskavā, Minskā